

Приложение №1
к договору о подключении (технологическом
присоединении) № ДТП- 1848 -18 от 21.11.2018

УСЛОВИЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
(технологического присоединения)
объекта капитального строительства к
централизованным системам холодного
водоснабжения и водоотведения

№ 11/389 от 16.11.18

Объект: Десятиэтажный трехсекционный жилой дом с подвальным и техническим этажами на земельном участке с кадастровым номером: 64:48:030212:39 по адресу: г. Саратов, ул. Танкистов, 80А в Кировском районе

Заказчик: ООО «Союз»

Условия подключения (технологического присоединения) предоставляются в соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011 №416-ФЗ, «Правилами холодного водоснабжения и водоотведения», утвержденными постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 №644, на основании обращения заявителя.

1. Разрешаемый объем холодной (питьевой) воды на хозяйственно-питьевые нужды:

	115,04 м ³ /сут	13,10 м ³ /час
в том числе полив	1,27 м ³ /сут	
2. Подача расчетных расходов холодной воды для пожаротушения:

наружное	15 л/с
----------	--------
3. Разрешаемый объем сброса хозяйственно-бытовых сточных вод:

	113,77 м ³ /сут	13,10 м ³ /час
--	----------------------------	---------------------------
4. Точка подключения (технологического присоединения) к централизованной системе водоснабжения: водопровод расчетного диаметра на границе земельного участка, после его строительства.
5. Точка подключения (технологического присоединения) к централизованной системе водоотведения: канализационный коллектор расчетного диаметра на границе земельного участка, после его строительства.
6. Гарантируемый свободный напор в водопроводе принять равным 20м. вод. столба. Перед началом проектирования свободный напор подлежит уточнению.
7. Технические требования:
 - размещение объекта по отношению к действующим сетям водопровода и канализации должно соответствовать требованиям СП 42.13330.2011г.;
 - геодезическую отметку верха трубы и отметку лотка в местах подключения (технологического присоединения) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения определить при проектировании;
 - в случае установки санитарных приборов в подвалах необходимо выполнить требования СП30.13330.2012, п.8.2.27;
 - состав и свойства сточных вод должны соответствовать нормативным показателям общих свойств сточных вод и допустимым концентрациям загрязняющих веществ в сточных водах, допущенных к сбросу в централизованную систему водоотведения, утвержденным действующим законодательством;
 - обеспечить соблюдение условий пожарной безопасности и подачи расчетных расходов холодной воды для пожаротушения;
 - обеспечить доступ к объекту для проверки выполнения условий подключения (технологического присоединения) до ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию;